

Nuovo Centro Direzionale: verso l'evoluzione...

versione 2.1...

Dopo quasi sei mesi di operatività del nuovo Centro Direzionale e dopo due mesi dal nostro precedente volantino, è arrivato di nuovo il momento di fare un punto sulla situazione.

Osserviamo come vi sia stato un effettivo miglioramento nel funzionamento degli ascensori, in un grattacielo non è poca cosa....

Purtroppo constatiamo come non vi siano invece miglioramenti su alcune tematiche già segnalate a suo tempo dalle O.O.S.S. e dai R.L.S. e riportate nel volantino precedente:

- l'eccessiva luminosità negli uffici;
- la mancanza, in alcuni piani, sull'apposita cartellonistica dei nominativi degli addetti al primo soccorso, degli addetti alla gestione delle emergenze/incendio, del responsabile di palazzo e il suo sostituto;
- i problemi di accessibilità alla mensa per caricamento tessere, con conseguenti anomalie nella rilevazione presenze;

Oltre i sopracitati punti abbiamo rilevato delle ulteriori criticità.

Riteniamo che denoti una grave mancanza nell'ambito della sicurezza il fatto che fino ad oggi non è stata ancora effettuata la prova di evacuazione.

Segnaliamo inoltre:

- che pur essendo stato allestito il locale infermeria esso comunque non viene presidiato da personale medico infermieristico e risulta inaccessibile;
- la mancanza di uno spazio dedicato al consumo dei pasti portati da casa;
- la climatizzazione disomogenea a seconda dell'esposizione.

Le scriventi O.O.S.S. continuano a presidiare costantemente tutte le problematiche intervenendo nei confronti dell'Azienda, affinché essa le risolva definitivamente. Sarà nostra premura fare un punto della situazione molto dettagliato nei prossimi incontri con l'azienda.

Torino, 5 giugno 2015

RSA INTESA SANPAOLO, ISGS TORINO

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL – UILCA – UNISIN